


**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 1-й квартал 2017г.**

Наименование подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВт)				Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима 2016 г.) (МВт)		Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
		1Т	2Т	3Т	4Т	с учетом присоединенных потребителей	с учетом выданных технических условий	
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85	0,85			0,395	0,395	0,395
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85	0,85			-0,067	-0,067	-0,067
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,405	0,405	0,405
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				-0,530	-0,530	-0,530
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536	0,536			-0,063	-0,063	-0,063
РП №17 6/0,4 кВ	6/0,4	2,741	2,741			0,375	0,375	0,375
ТП "Тяговая 35/6 кВ	35/6	1,36				0,139	0,139	0,139
ТП "Пивзавод" 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85	0,85	0,85	0,536	0,131	0,131	0,131
ТП "Экспериментальный завод" 6/0,4 кВ	6/0,4	0,476	0,536			0,370	0,370	0,370
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	3,40	3,40	3,40
РП 503	6/0,4	1		1,6		2,06	2,06	2,06
ТП 695	10/0,4				0,63	0,89	0,89	0,89
ТП 687	10/0,4				0,63	0,89	0,89	0,89
ТП 712	10/0,4				1	1,42	1,42	1,42
ТП-961	10/0,4		1,6			1,13	1,13	1,13

Начальник ПТО



Д.С. Ивочка