


**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 2-й квартал 2017г.**

Наименование подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВт)				Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера лето 2017 г.) (МВт)		Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
		1Т	2Т	3Т	4Т	с учетом присоединенных потребителей	с учетом выданных технических условий	
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85	0,85			0,391	0,391	0,391
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85	0,85			-0,066	-0,066	-0,066
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,400	0,400	0,400
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				-0,525	-0,525	-0,525
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536	0,536			-0,062	-0,062	-0,062
РП №17 6/0,4 кВ	6/0,4	2,741	2,741			1,382	1,382	1,382
ТП "Тяговая 35/6 кВ	35/6	1,36				0,138	0,138	0,138
ТП "Пивзавод" 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85	0,85	0,85	0,536	0,131	0,131	0,131
ТП "Экспериментальный завод" 6/0,4 кВ	6/0,4	0,476	0,536			0,366	0,366	0,366
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	0,72	0,72	0,72
РП 503	6/0,4	1		1,6		1,03	1,03	1,03
ТП 695	10/0,4				0,63	0,28	0,28	0,28
ТП 687	10/0,4				0,63	0,15	0,15	0,15
ТП 712	10/0,4				1	0,30	0,30	0,30
ТП-961	10/0,4		1,6			0,64	0,64	0,64

Начальник ПТО



Д.С. Ивочка