

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
1	Апрель	РП №17 яч.№6-5-Г	01.04.2016	Проверка РЗА ВМ 6-5-Г
		МТП "Красный Кузбасс"	02.04.2016	Замена проходных изоляторов 10 кВ
		ВЛ 6-13-А	05.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		ВЛ 6-35-Б	05.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		РП №17 ВЛ 6-6-А	09.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		РП №17 ВЛ 6-6-А	12.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		ТП "Пивзавод" Т-1, Т-2	12.04.2016	Устранение капельной течи масла, очистка изоляторов, протяжка болтовых соединений
		ВЛ 10-26-В	15.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		РП №5 ВЛ 10-10-В	15.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		ВЛ 10-4-Ч	19.04.2016	Поиск и устранение неисправности. Отключен потребитель ТП Ведяпин (повреждение кабельной линии)
		ВЛ 6-16-О	19.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		ВЛ 6-13-П	19.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		ВЛ 10-4-Ч	26.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств
		КТП "Школа", КТП "Клуб", КТП "Пихтовка", МТП "Вахрушевец", КТП "Зеленая роща"	26.04.2016	Проверка линейных разъединителей 6 кВ 10-4-Ч
		РП №22 ф.№6-8-П	29.04.2016	вывод в ремонт присоединения №6-8-П по заявке ООО "КЭнК"
		РП №22 ф.№6-4	29.04.2016	вывод в ремонт присоединения №6-4 по заявке ПАО "СУЭК-Кузбасс"
ВЛ 6-1-К	29.04.2016	Проверка, испытание грозозащитных устройств		

Технический директор



Н.А. Ширяев