

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
1	Декабрь	ВЛ 10-10-В	01.12.2016	Осмотр. Отыскание "земли". Ремонт траверсы оп.№120, замена колпачков, изоляторов
		РП №17	01.12.2016	Производство переключений по заявке ПРЭС МРСК: ввод в работу ВМ 6-6-А, вывод в ремонт ВМ 6-18-А
		ВЛ 10-10-В	02.12.2016	Осмотр. Отыскание "земли". Отсоединение, подключение кабеля в РП №5, замена изоляторов на оп.№164, 177
		КТП "Школа" АВ "КФХ"	02.12.2016	Замена прибора учета электрической энергии по заявке потребителя
		РП №5 ВМ 10-10-В	05.12.2016	Фазировка, замена масломерного стекла масляного выключателя фаза С, долив масла
		МТП "Красный Кузбасс"	07.12.2016	Подключение потребителей ул.Смылова, 5, Петросяна, 12
		РП №5	08.12.2016	Ввод в работу ВМ 10-10-В, вывод в резерв ВМ 10-24-В
		КТП "Соколовская" АВ-0,4-1	08.12.2016	Ввод в работу АВ-0,4-1 (Отгорел "0" у потребителя по ул.Адмирала Рычкова, 15)
		ВЛ 10-4-Ч	09.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для проверки коммерческого учета электрической энергии на ПС №19
		ВЛ 10-26-В	09.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для проверки коммерческого учета электрической энергии на ПС №19
		МТП "Энергия" ЩУ 0,4 кВ	15.12.2016	Установка автомата 0,4 кВ
		МТП "Энергия"	19.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для выполнения работ по монтажу реклоузера
		МТП "Красный Кузбасс" АВ-0,4 Кв	19.12.2016	Вывод в ремонт для безопасности работ по монтажу перемычки ВЛ 0,4 кВ ул.Ботвинника
		РП №22 ВМ 6-6	19.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу по заявке ООО "Русич"
		ВЛ 10-26-В	20.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для безопасности работ по монтажу реклоузера
		ТП №8 "ПФЗ" АВ-0,4 кВ "ИП Калачева"	20.12.2016	Осмотр, устранение неисправности (обрыв одной фазы) по заявке ИП Калачева
		ВЛ 10-26-В	21.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для безопасности работ по монтажу реклоузера
		МТП "Энергия"	21.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для выполнения работ по монтажу реклоузера
		КТП "Соколовская"	21.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для выполнения работ по монтажу реклоузера
		ТП №3 "ПФЗ" АВ-0,4-7	23.12.2016	Ввод в работу после отключения по заявке потребителя
		ВЛ 10-26-В	26.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для безопасности работ по монтажу реклоузера
КТП "Соколовская"	26.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для выполнения работ по настройке РЗА реклоузера		
МТП "Энергия"	26.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для выполнения работ по настройке РЗА реклоузера		
ТП №3 "ПФЗ" 2 секция 0,4 кВ	28.12.2016	Вывод в ремонт и ввод в работу для замены автомата АВ-0,4-7 по заявке потребителя		
МТП "Вахрушевец"	29.12.2016	Замена трансформатора		

Технический директор



Н.А. Ширяев