

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
		ТП Тяговая ВЛ-6-1-К	04.05.2017	Вывод в ремонт и ввод в работу по заявке КЭнК г. Киселевск
	Май	РП 6кВ №22	04.05.2017	Вывод в ремонт и ввод в работу по заявке КЭнК г. Киселевск
		РП 6кВ №17 Т-2	04.05.2017	Производство переключений: ввод в резерв
		ТП №3 ПФЗ Т-2	05.05.2017	Производство переключений: вывод из работы
		МТП Насосная	05.05.2017	Подготовка рабочего места и допуск бригады: Переподключение, фазировка
		ВЛ-10-4-Ч реклоузер опора №111	05.05.2017	Производство переключений: отключение реклоузера
		ВЛ-10-4-Ч реклоузер опора №157	08.05.2017	Производство переключений: отключение реклоузера по заявке
		ВЛ-10-4-Ч реклоузер опора №157	09.05.2017	Производство переключений: отключение реклоузера по заявке
		РП 6кВ №22 ВМ-6-6	10.05.2017	Вывод в ремонт и ввод в работу по заявке
		КТП Пихтовка АВ-0,4-3	10.05.2017	Вывод в ремонт и ввод в работу :для БВР
		КТПН №7 ПФЗ Т-1	10.05.2017	Включение в режим холостого хода
		КТПН №7 ПФЗ АВ-0,4-9-2, САВ-0,4 , АВ-0,4-1-2	11.05.2017	Ввод в работу ООО "Автосельхозснаб"
		РП 6кВ №17 ВМ-6-1-Г ВМ-6-4-Г ВМ-6-5-Г	15.05.2017	Вывод в ремонт и ввод в работу по заявке КЭнК г. Киселевск
		КТПН №7 ПФЗ ф.6-11-5КАП	15.05.2017	Вывод в ремонт и ввод в работу по заявке ООО Прокопьевскэнерго
		РП 6кВ №17 ВМ-6-18-А	15.05.2017	Подготовка рабочего места и допуск бригады: монтаж кабельной муфты
		МТП Насосная ЛР-6-ВЛ-10-4-Ч	16.05.2017	Подготовка рабочего места и допуск бригады: ремонт
		ВЛ-6-35-Б	19.05.2017	Подготовка рабочего места и допуск бригады: демонтаж щита ПКУ
		РП 6кВ №17 1 секция 6кВ	22.05.2017	Подготовка рабочего места и допуск бригады: ревизия
	РП 6кВ №17 ВМ-5-6-Г	22.05.2017	Подготовка рабочего места и допуск бригады: проверка РЗА	

ТП №7 ПФЗ КЛ-6-19-7 МЗЦ, Т-2	22.05.2017	Подготовка рабочего места и допуск бригады: отсоединение КЛ 6кВ, шин 0,4кВ
РП 6кВ№17 Т-1,Т-2	23.05.2017	Производство переключений: Вывод в ремонт Т-1,ввод в работу Т-2
ВЛ-10-4-Ч реклоузер №4,опора №111	31.05.2017	Включение после отключения

Старший диспетчер



О. В. Бибик