


**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
	Октябрь	ТП "Экспериментальный завод"	14	Ввод в работу после отключения
		ТП№8 "ПФЗ" 2секция 0.4	18	Ввод в работу после отключения
		ТП№8 "ПФЗ" АВ-0.4-15	18	Ввод в работу после аварийного отключения
		КТП"Школа"	19	Демонтаж опор угрожающих падением на КТП
		МТП "Вахрушевец"	19	Замена силикагеля
		ТП№1 №ПФЗ" АВ-0.4-15	26	Ввод в работу после аварийного отключения
		ТП№1 №ПФЗ" 1 секция 0.4.	27	Вывод в ремонт и ввод в работу замена прибора учета
		КТПН 6/0.4кВ №7(ПФЗ) Т-2	31	Вывод в ремонт и ввод в работу для безопасности работ

Старший диспетчер 

О. В. Бибик