

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
1	Июль	ТП "Экспериментальный завод" АВ "Виртукон"	05.07.2016	По заявке потребителя для ремонта оборудования
		ВЛ 10-4-Ч	11.07.2016	Установка угла траверсы на опоре №103
		КТП "Соколовская"	12.07.2016	Строительство ВЛ 0,4 "Соколовская"
		МТП "Энергия"	13.07.2016	Подключение потребителя по адресу: г.Киселевск, ул.Петросяна, 163
		МТП "Красный Кузбасс"	19.07.2016	Подвеска изолятора по ул.Смыслова
		ПС "Афонинская районная" ВЛ 6-6-А	19.07.2016	По заявке диспетчера ПАО "МРСК Сибири"- Кузбассэнерго-РЭС" вывод в ремонт ВЛ 6-6-А для отыскания земли на ПС "Афонинская районная"
		ТП №7 "ПФЗ" 6-19-7	19.07.2016	Перевод нагрузки на присоединение №6-3-7 по заявке ООО "Прокопьевскэнерго"
		КТП "Соколовская"	21.07.2016	Строительство ВЛ 0,4 "Соколовская"
		КТП "Соколовская"	22.07.2016	Строительство ВЛ 0,4 "Соколовская"
		КТП "Пихтовка"	22.07.2016	Подготовка рабочего места для безопасности работ по монтажу водовода
		ВЛ 10-26-В	25.07.2016	Вывод в ремонт воздушной линии для работ по демонтажу-монтажу КТП "Соколовская"
		КТП "Школа"	25.07.2016	Текущий ремонт, замена проходного и опорного изолятора 6 кВ
		РП №5 ф.№2	26.07.2016	Капитальный ремонт с заменой выключателя нагрузки
		РП №5 ф.№3	26.07.2016	Устранение треска кабеля
		КТП "Соколовская"	28.07.2016	Строительство ВЛ 0,4 "Соколовская"
РП №5 ф.№2	29.07.2016	Капитальный ремонт с заменой выключателя нагрузки		

Технический директор



Н.А. Ширяев