

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
1	Июнь	РП №17 ВМ-6-5-Г	01.06.2016	По заявке ООО "КЭНК" для работ на воздушной линии
		ТП №3 "ПФЗ" АВ №10	09.06.2016	По заявке потребителя вывод в ремонт АВ №10 для работ на кабельной линии
		ТП №3 "ПФЗ" АВ №16	09.06.2016	По заявке потребителя вывод в ремонт АВ №16 для работ на кабельной линии
		ТП №3 "ПФЗ" АВ №10	10.06.2016	По заявке потребителя ввод в работу АВ №10
		ТП №3 "ПФЗ" АВ №16	10.06.2016	По заявке потребителя ввод в работу АВ №16
		РП №22 ВМ-6-8-П, ВМ-6-6, ВМ-6-4, ТН-6	20.06.2016	Поочередно вывод в ремонт ВМ-6-8-П, ВМ-6-6, ВМ-6-4, ТН-6 для выполнения работ по проверке трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
		ТП "Экспериментальный завод" АВ№12	21.06.2016	По заявке потребителя вывод в ремонт АВ №12 и ввод в работу
		ПС "Афонинская районная" ВЛ 6-6-А	21.06.2016	Ремонт концевой муфты ВЛ 6-6-А на портале ПС "Афонинская районная"
		ПС "Афонинская" ВЛ 6-6-А	22.06.2016	По заявке МРСК проверка РЗА на присоединении 6-6-А ПС "Афонинская районная"
		РП №17 ВМ-6-6-А, 6-18-А	27.06.2016	Перевод нагрузки с ВЛ 6-6-А на ВЛ 6-18-А
		КТП "Соколовская"	29.06.2016	Текущий ремонт

Технический директор



Н.А. Ширяев