

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
I	Май	ТП "Пивзавод" ВМ 6-16-О	05.05.2016	По заявке ООО "Регионэнергосервис" для проверки грозозащиты на ВЛ 6-16-О
		ТП "Энергия" ВЛ 6-13-А	10.05.2016 11.05.2016	Замена спусков (кабельных перемычек) Текущий ремонт ВЛ 6-13-А
		РП №5 ВМ 10-10-В	11.05.2016	Вывод в ремонт после отключения от защиты
		РП №5 ВМ 10-24-В	11.05.2016	Ввод в работу
		ВЛ 10-10-В	11.05.2016-12.05.2016	Неплановый ремонт ВЛ 10-10-В оп.194-195
		ВЛ 6-13-А	12.05.2016	Текущий ремонт ВЛ 6-13-А
		РП №17 ВМ-6-1-Б	12.05.2016	По заявке ООО "КЭНК" для проверки РЗА
		РП №17 ВМ-6-4-Г	12.05.2016	По заявке ООО "КЭНК" для проверки РЗА
		ТП "Пивзавод" ВМ 6-13-П	13.05.2016	По заявке ООО "Регионэнергосервис" для проверки грозозащиты на ВЛ 6-13-П
		ТП "Пивзавод" ВМ 6-13-П	14.05.2016	По заявке ООО "Регионэнергосервис" для испытания кабельной вставки на ВЛ 6-13-П
		ТП "Пивзавод" ВМ 6-13-П	15.05.2016	По заявке ООО "Регионэнергосервис" для замены кабельной вставки ВЛ 6-13-П
		РП №17 ВМ-6-5-Г	16.05.2016	По заявке ООО "КЭНК" для работ на воздушной линии
		ТП "Тяговая"- 6-1-К-РП №22	18.05.2016	Текущий ремонт ВЛ 6-1-К
		РП №5 ВМ 10-10-В	23.05.2016	Капитальный ремонт ЛР, ВМ-10-10-В
		РП №5 ВМ 10-24-В	24.05.2016	Капитальный ремонт ЛР, ВМ-10-24-В
		РП №17 ф.№6-6-А, №6-18-А	24.05.2016	Перевод нагрузки с ВЛ 6-6-А на ВЛ 6-18-А
		МТП "Насосная"	25.05.2016	Монтаж, подключение, испытания
		РП №5 ф.№3	26.05.2016	Капитальный ремонт ф.№3 ВМП-10
		РП №5	27.05.2016	Капитальный ремонт ШР-10-24-В, ШР-10-10-В, ТН-10, РВО-10, ВМП-10
		ТП "Экспериментальный завод" Т-1	30.05.2016	Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1
ТП "Экспериментальный завод" Т-1	30.05.2016	Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2		
ВЛ 6-13-А	12.05.2016	Текущий ремонт ВЛ 6-13-А		

Технический директор



Н.А. Ширяев