

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Электросетьсервис"**

№ п.п.	Месяц	Объект	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Вид работ
1	2	3	4	5
1	Сентябрь	КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	07.09.2016	Подключение потребителей
		ТП №3 "ПФЗ" авт. "Маленко"	07.09.2016	Отключение-включение по заявке потребителя для ремонтных работ
		МТП "Западный проезд"	08.09.2016	отключение яч.№22 на ПС №19 для текущего ремонта ВЛ 10-22-К ООО "ОЭСК"
		ВЛ 0,4 кВ от КТП "Клуб"	11.09.2016	отсоединение СИП на опоре ВЛ 0,4 кВ в связи с пожаром в доме по ул.Новая, 3 с.Верх-Чумыш
		МТП "Западный проезд"	12.09.2016	отключение яч.№22 на ПС №19 для текущего ремонта ВЛ 10-22-К ООО "ОЭСК"
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	12.09.2016	Подключение потребителей
		МТП "Западный проезд"	13.09.2016	отключение яч.№22 на ПС №19 для текущего ремонта ВЛ 10-22-К ООО "ОЭСК"
		ТП №1 "ПФЗ" 6-31-1Г	13.09.2016	вывод в ремонт для безопасности работ по заводу кабеля
		ТП №1 "ПФЗ" 6-15-1Г	13.09.2016	вывод в ремонт для безопасности работ по заводу кабеля
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	19.09.2016	Подключение потребителей
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	20.09.2016	Подключение потребителей
		РП №5 ВЛ 10-10-В	20.09.2016	Перевод нагрузки с ВЛ 10-10-В на ВЛ 10-24-В
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	21.09.2016	Подключение потребителей
		оп.№1 ВЛ 10-10-В	21.09.2016	Отключение кабельной вставки, не прошла испытания
		ТП №8 "ПФЗ" авт. "ИП Шмаков"	21.09.2016	Отключение-включение по заявке потребителя для ремонтных работ
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	21.09.2016	Подключение потребителей
		ТП №3 "ПФЗ" авт. "ИП Шмаков"	25.09.2016	Отключение-включение по заявке потребителя для ремонтных работ
		МТП "Западный проезд"	13.09.2016	отключение яч.№22 на ПС №19 для безопасности работ на 2 с 10 кВ РП №16 ООО "ОЭСК"
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	27.09.2016	Подключение потребителей
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	28.09.2016	Подключение потребителей
		КТП "Соколовская" авт.0,4 кВ	29.09.2016	Подключение потребителей
		ВЛ 0,4 кВ от КТП "Школа"	30.09.2016	ремонт ВЛ 0,4 кВ по жалобе потребителя ул.Лесная, 24
КТП "Клуб" авт.0,4 кВ	30.09.2016	Подключение потребителя		

Технический директор



Н.А. Ширяев