

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения  
к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 1-й квартал 2021г.

Наименование подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)				Мощность присоединенных потребителей, МВт	Свободная трансформаторная мощность, МВА
		1Т	2Т	3Т	4Т		
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,335	1,415
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,067	1,643
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,205	0,362
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				0,330	0,569
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4		0,536			0,063	1,019
От ПС №6 "КПДС" КТПН №7 6/0,4 кВ	6/0,4		1,6			0,270	2,971
ТП "Тяговая 35/6 кВ	35/6	1,36				0,894	0,600
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	3,40	6,707
РП 503	6/0,4	1		1,6		2,06	4,052
ТП 695	10/0,4				0,63	0,89	1,761
ТП 687	10/0,4				0,63	0,89	1,761
ТП 712	10/0,4				1	1,42	2,794
ТП №901	6/0,4		0,63			0,1	1,175
РП 10/0,4 кВ №5	10/0,4		1			0	2,000
ТП "Вахрушевская автобаза"	10/0,4	0,1				0,1	0,015
ТП "ВГХ"	6/0,4		1,6			0,7	2,605
ТП "Красный Кузбасс"	10/0,4	0,315				0,15	0,188
ТП "Соколовская"	10/0,4	0,4				0,26	0,179
ТП "Энергия"	10/0,4	0,4				0,28	0,162
ТП №651	6/0,4	0,25				0,09	0,174
ТП №815	6/0,4	0,18				0,08	0,112
ТП №920	6/0,4	0,32				0,09	0,244
ТП №938	6/0,4	0,4				0,07	0,341
ТП №967	6/0,4	0,18				0,1	0,095
ТП "ММЗ"	6/0,4	0,63				0,21	0,452
Гидроузел №31	6/0,4	0,56	1			0,1	2,475
Зиминка 1-2	6/0,4	0,25				0,02	0,233
7-а канализационный бассейн	10/0,4		1			0,12	3,158
Здание станции перекачки	6/0,4		0,63			0,13	1,150
Насосная ст. перекачки №1	6/0,4	0,18				0,05	0,138
Насосная ст. перекачки №3	6/0,4		0,16			0,08	0,252
Насосная ст. перекачки №5	6/0,4	0,1				0,07	0,041
Насосная ст. перекачки №6	6/0,4	0,16				0,05	0,118
Насосная ст. перекачки №9	6/0,4		0,25			0,06	0,449
Табс 220	6/0,4	0,25				0,12	0,718
НФС	6/0,4	0,16				0,11	0,407
Гидроузел №10	6/0,4	1	0,25			0,16	2,984
Узел №1А	6/0,4	0,56				0,02	0,023
ТП №518 "ГУ №3"	10/0,4	0,04				0,5	0,835
ТП №519 "НФС"	10/0,4		0,63			0,5	0,835
КТПН 6/0,4 кВ №462 «Котельная №19»	6/0,4		1			0,4	1,660
КТП 6/0,4 кВ «Котельной №33»	6/0,4		0,63			0,408	0,913
КТП 6/0,4 кВ №115 «ЦТП Котельной №34»	6/0,4		1			0,4	1,660
КТП 6/0,4 кВ «Котельной №34»	6/0,4	0,63				0,45	2,8775
КТП-63-6/0,4 кВ «Насосная»	6/0,4	1				0,04	0,029
РП 6 кВ 1-го подъема	6/0,4	0,063	0,4			1,5	1,525
Тяговая ТП №1	6/0,4	0,25	1			0,555	1,16825
Тяговая ТП №2	6/0,4	0,02	0,685			0,41	1,0615
Тяговая ТП №3	6/0,4		0,025	0,692		0,35	1,8285
Тяговая ТП №4	6/0,4	0,692	0,685			0,41	1,7635
Тяговая ТП №5	6/0,4		0,025	0,685		0,35	1,8075
Тяговая ТП №6	6/0,4	0,32	0,025	0,692		2,194	0,5811
Тяговая ТП №8	6/0,4	0,685	0,692			0,25	1,9065
Тяговая ТП №9	6/0,4		0,025	0,692		0,25	1,2215
Тяговая ТП №10	6/0,4		0,025	0,692		0,25	1,2215
Тяговая ТП №11	6/0,4		0,025	0,692		0,54	1,667
ТК АКТИВ	6/0,4	0,25				0,15	0,123
ТП 6/0,4 кВ №430	6/0,4	0,25				0,25	0,2375
ТП 6/0,4 кВ №471	6/0,4	0,2				0,32	0,228
ТП №485	6/0,4	0,25				0,2	0,230