

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 1-й квартал 2019г.**

Наименование подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВт)				Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима 2018г.) (МВт)		Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
		1Т	2Т	3Т	4Т	с учетом присоединенных потребителей	с учетом выданных технических условий	
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,335	0,395	0,395
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,067	0,067	0,067
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,205	0,305	0,305
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				0,330	0,530	0,530
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4		0,536			0,063	0,070	0,070
От ПС №6 "КПДС" КТПН №7 6/0,4 кВ	6/0,4		1,6			0,270	0,370	0,370
ТП "Тяговая 35/6 кВ"	35/6	1,36				0,894	0,439	0,439
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	3,40	3,40	3,40
РП 503	6/0,4	1		1,6		2,06	2,06	2,06
ТП 695	10/0,4				0,63	0,89	0,89	0,89
ТП 687	10/0,4				0,63	0,89	0,89	0,89
ТП 712	10/0,4				1	1,42	1,42	1,42
ТП №901	6/0,4		0,63			0,1	0,1	0,1
РП 10/0,4 кВ №5	10/0,4		1			0	0	0
ТП "Вахрушевская автобаза"	10/0,4	0,1				0,1	0,1	0,1
ТП "ВПХ"	6/0,4		1,6			0,7	0,7	0,7
ТП "Красный Кузбасс"	10/0,4	0,315				0,1	0,1	0,1
ТП "Соколовская"	10/0,4	0,4				0,12	0,1	0,1
ТП "Энергия"	10/0,4	0,4				0,11	0,1	0,1
ТП №651	6/0,4	0,25				0,09	0,081	0,081
ТП №815	6/0,4	0,18				0,08	0,072	0,072
ТП №920	6/0,4	0,32				0,09	0,081	0,081
ТП №938	6/0,4	0,4				0,07	0,063	0,063
ТП №967	6/0,4	0,18				0,1	0,09	0,09
ТП "ММЗ"	6/0,4	0,63				0,21	0,189	0,189
Гидроузел №31	6/0,4	0,56	1			0,1	0,09	0,09
Зиминка 1-2	6/0,4	0,25				0,02	0,018	0,018
7-а канализационный бассейн	10/0,4		1 0,63			0,12	0,099	0,099
Здание станции перекачки	6/0,4		0,63			0,13	0,117	0,117
Насосная ст. перекачки №1	6/0,4	0,18				0,05	0,045	0,045
Насосная ст. перекачки №3	6/0,4		0,16			0,08	0,072	0,072
Насосная ст. перекачки №5	6/0,4	0,1				0,07	0,063	0,063
Насосная ст. перекачки №6	6/0,4	0,16				0,05	0,045	0,045
Насосная ст. перекачки №9	6/0,4		0,25			0,06	0,054	0,054
Табс 220	6/0,4	0,25 0,16				0,12	0,099	0,099
НФС	6/0,4		0,25			0,11	0,099	0,099
Гидроузел №10	6/0,4	1 0,56	0,25			0,16	0,117	0,117
Узел №1А	6/0,4	0,04				0,02	0,018	0,018

Технический директор



Н.А. Шиндлер