

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 2-й квартал 2019г.**

Наименование подстанции	Уровни напряжен ия	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВт)				Текущий резерв мощности для присоединения потребителей		Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
		1Т	2Т	3Т	4Т	с учетом присоеди ненных потребит елей	с учетом выданны х техничес ких условий	
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,335	0,335	0,515
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,067	0,067	0,783
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,205	0,205	0,331
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				0,330	0,330	0,520
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4		0,536			0,063	0,063	0,473
От ПС №6 "КПДС" КТПН №7 6/0,4 кВ	6/0,4		1,6			0,270	0,270	1,330
ТП "Тяговая 35/6 кВ	35/6	1,36				0,894	0,894	0,466
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	3,40	3,40	-0,204
РП 503	6/0,4	1		1,6		2,06	2,06	0,543
ТП 695	10/0,4				0,63	0,89	0,89	-0,264
ТП 687	10/0,4				0,63	0,89	0,89	-0,264
ТП 712	10/0,4				1	1,42	1,42	-0,418
ТП №901	6/0,4		0,63			0,1	0,1	0,530
РП 10/0,4 кВ №5	10/0,4		1			0	0	1,000
ТП "Вахрушевская автобаза"	10/0,4	0,1				0,1	0,1	0,000
ТП "ВПХ"	6/0,4		1,6			0,7	0,7	0,900
ТП "Красный Кузбасс"	10/0,4	0,315				0,1	0,1	0,215
ТП "Соколовская"	10/0,4	0,4				0,12	0,12	0,280
ТП "Энергия"	10/0,4	0,4				0,11	0,11	0,290
ТП №651	6/0,4	0,25				0,09	0,09	0,160
ТП №815	6/0,4	0,18				0,08	0,08	0,100
ТП №920	6/0,4	0,32				0,09	0,09	0,230
ТП №938	6/0,4	0,4				0,07	0,07	0,330
ТП №967	6/0,4	0,18				0,1	0,1	0,080
ТП "ММЗ"	6/0,4	0,63				0,21	0,21	0,420
Гидроузел №31	6/0,4	0,56	1			0,1	0,1	1,460
Зиминка 1-2	6/0,4	0,25				0,02	0,02	0,230
7-а канализационный бассейн	10/0,4		1 0,63			0,12	0,12	1,51
Здание станции перекачки	6/0,4		0,63			0,13	0,13	0,500
Насосная ст. перекачки №1	6/0,4	0,18				0,05	0,05	0,130
Насосная ст. перекачки №3	6/0,4		0,16			0,08	0,08	0,080
Насосная ст. перекачки №5	6/0,4	0,1				0,07	0,07	0,030
Насосная ст. перекачки №6	6/0,4	0,16				0,05	0,05	0,110
Насосная ст. перекачки №9	6/0,4		0,25			0,06	0,06	0,190
Табс 220	6/0,4	0,25 0,16				0,12	0,12	0,29
НФС	6/0,4		0,25			0,11	0,11	0,140
Гидроузел №10	6/0,4	1 0,56	0,25			0,16	0,16	1,4
Узел №1А	6/0,4	0,04				0,02	0,02	0,020

Технический директор



Н.А. Ширяев