

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 3-й квартал 2023г.

Наименование подстанции	Уровни напряжени я	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)				Мощность присоединенных потребителей, МВт	Свободная трансформаторная мощность, МВА
		1Т	2Т	3Т	4Т		
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,335	1,415
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,067	1,643
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,205	0,362
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				0,330	0,569
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4		0,536			0,063	1,019
От ПС №6 "КПДС" КТПН №7 6/0,4 кВ	6/0,4		1,6			0,270	2,971
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	3,40	6,707
РП 503	6/0,4	1		1,6		2,06	4,052
ТП 712	10/0,4				1	1,42	2,794
ТП "Вахрушевская автобаза"	10/0,4	0,1				0,105	0,011
ТП "ВПХ"	6/0,4		1,6			0,7	2,605
ТП "Красный Кузбасс"	10/0,4	0,315				0,151	0,187
ТП "Соколовская"	10/0,4	0,4				0,282	0,160
ТП "Энергия"	10/0,4	0,4				0,29	0,154
ТП №651	6/0,4	0,25				0,09	0,174
ТП №815	6/0,4	0,18				0,08	0,112
ТП №920	6/0,4	0,32				0,09	0,244
ТП №938	6/0,4	0,4				0,07	0,341
ТП №967	6/0,4	0,18				0,1	0,095
ТП "ММЗ"	6/0,4	0,63				0,21	0,452
Гидроузел №31	6/0,4	0,56	1			0,1	2,475
Здание станции перекачки	6/0,4		0,63			0,13	1,150
Гидроузел №10	6/0,4	1	0,25			0,16	2,984
		0,56					
Узел №1А	6/0,4	0,04				0,02	0,023
ТП №518 "ГУ №3"	10/0,4		0,63			0,5	0,835
ТП №519 "НФС"	10/0,4		0,63			0,5	0,835
КТПН 6/0,4 кВ №462 «Котельная №19»	6/0,4		1			0,4	1,660
КТП 6/0,4 кВ «Котельной №33»	6/0,4		0,63			0,408	0,913
КТП 6/0,4 кВ №115 «ЦТП Котельной №34»	6/0,4		1			0,4	1,660
КТП 6/0,4 кВ «Котельной №34»	6/0,4	0,63				0,45	2,8775
		1					
КТП-63-6/0,4 кВ «Насосная»	6/0,4	0,063				0,04	0,029
РП 6 кВ 1-го подъема	6/0,4		0,4			1,5	1,525
			1				
ТК АКТИВ	6/0,4	0,25				0,15	0,123
ТП №485	6/0,4	0,4				0,2	0,230
ТП №973	6/0,4	0,1				0,07	0,041
ТП №БСУ2	6/0,4	0,25				0,224	0,060
ТП №478	6/0,4	0,16				0,133	0,047

Технический директор



Н.А. Ширяев