

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 4-й квартал 2019г.

Наименование подстанции	Уровни напряжений	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)				Мощность присоединенных потребителей, МВт	Свободная трансформаторная мощность, МВА
		1Т	2Т	3Т	4Т		
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,335	1,415
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,067	1,643
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,205	0,362
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				0,330	0,569
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4		0,536			0,063	1,019
От ПС №6 "КПДС" КТПШ №7 6/0,4 кВ	6/0,4		1,6			0,270	2,971
ТП "Тяговая 35/6 кВ"	35/6	1,36				0,894	0,600
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	3,40	6,707
РП 503	6/0,4	1		1,6		2,06	4,052
ТП 695	10/0,4				0,63	0,89	1,761
ТП 687	10/0,4				0,63	0,89	1,761
ТП 712	10/0,4				1	1,42	2,794
ТП №901	6/0,4		0,63			0,1	1,175
РП 10/0,4 кВ №5	10/0,4		1			0	2,000
ТП "Вахрушевская автобаза"	10/0,4	0,1				0,1	0,015
ТП "ВЛХ"	6/0,4		1,6			0,7	2,605
ТП "Красный Кузбасс"	10/0,4	0,315				0,1	0,230
ТП "Соколовская"	10/0,4	0,4				0,12	0,298
ТП "Энергия"	10/0,4	0,4				0,11	0,307
ТП №651	6/0,4	0,25				0,09	0,174
ТП №815	6/0,4	0,18				0,08	0,112
ТП №920	6/0,4	0,32				0,09	0,244
ТП №938	6/0,4	0,4				0,07	0,341
ТП №967	6/0,4	0,18				0,1	0,095
ТП "ММЗ"	6/0,4	0,63				0,21	0,452
Гидроузел №31	6/0,4	0,56	1			0,1	2,475
Зимника 1-2	6/0,4	0,25				0,02	0,233
7-а канализационный бассейн	10/0,4		1			0,12	3,158
Здание станции перекачки	6/0,4		0,63			0,13	1,150
Насосная ст. перекачки №1	6/0,4	0,18				0,05	0,138
Насосная ст. перекачки №3	6/0,4		0,16			0,08	0,252
Насосная ст. перекачки №5	6/0,4	0,1				0,07	0,041
Насосная ст. перекачки №6	6/0,4	0,16				0,05	0,118
Насосная ст. перекачки №9	6/0,4		0,25			0,06	0,449
Табс 220	6/0,4	0,25				0,12	0,718
НФС	6/0,4		0,25			0,11	0,407
Гидроузел №10	6/0,4	1				0,16	2,984
Узел №1А	6/0,4	0,56	0,25			0,02	0,023
	6/0,4	0,04					

Технический директор



Н.А. Ширяев