


**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО «Электросетьсервис» (с 01.06.2021 по 30.06.2021)**

№	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 2 секция 10кВ	01	18
2.	ПС 35/6 кВ «ш.Черкасовская» ВМ-6-6	04	04
3.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 2 секция 10кВ	08	08
4.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 2 секция 10кВ	09	09
5.	КТПН 6/0,4кВ №967 ТК «Система»	09	09
6.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 2 секция 10кВ	10	10
7.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 2 секция 10кВ	15	15
8.	МТП «Красный Кузбасс» 10/0,4кВ ТТ	15	15
9.	ВЛ- 6 кВ отпайка 6-25 от оп№31 до КТП-1; КТП-2 (ММЗ) ; ЛР-6-25	15	15
10.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 2 секция 10кВ	17	17
11.	ТП 35/6 кВ «Тяговая»	17	17
12.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 2 секция 10кВ	18	18
13.	ТП№7 ПФЗ 6/0,4кВ	21	21
14.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 1 секция 10кВ	22	22
15.	ТП №518"ГУ"10/0,4кВ 1 секция 10кВ	23	23
16.	ТП №430 6/0,4кВ ф.6-11-Ц	25	25
17.	ТП 35/6 кВ «Тяговая» Т-1	28	28
18.	ТП№519 «НФС» 10/0,4кВ Т-2	30	
19.	КТТП 6/0,66/0,4 кВ №2 – текущий ремонт ВН-6-ТН-1	10	10
20.	КТТП 6/0,66/0,4 кВ №1 – текущий ремонт Т-5-40	21	21
21.	КТТП 6/0,66/0,4 кВ №1 – текущий ремонт ВН-6-1-Т	22	22
22.	КТТП 6/0,66/0,4 кВ №6 – капитальный ремонт Т-5-25	23	23
23.	КТТП 6/0,66/0,4 кВ №6 – проверка кабельной перемычки от ЛР ф.16-РП-4 до Т-5-25	24	24
24.	КТТП 6/0,66/0,4 кВ №6 – капитальный ремонт Т-5-25	25	25

№	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
25.	КТПП 6/0,66/0,4 кВ №6 – капитальный ремонт Т-5-25фазировка КЛ Т-5	30	30

Технический директор



Н.А.Ширяев