


**Сводная информация
вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО «Электросетьсервис»
(с 01.03.2024 по 31.03.2024)**

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Дата ввода в работу
1.	КТТП 6/0,66/0,23 кВ № 3,9,10 – Осмотр ЗРУ 6 кВ.	06	06
2.	ТП №1 ПФЗ, Ф.6-15-1-Г	11	11
3.	ТП №1 ПФЗ, Ф.6-31-1-Г	12	12
4.	ТП №8 ПФЗ, АВ-0,4-3; АВ-0,4-21	12	12
5.	КТТП 6/ 0,66/0,23 кВ № 10 – Демонтаж двери в машинный зал для установки высоковольтной ячейки КСО.	13	13
6.	КТТП 6/0,66/ 0,23 кВ № 10 – Осмотр устройств грозозащиты в КТТП и на вводных кабельных линиях.	13	13
7.	ТП №3 ПФЗ, Ф.6-25-2-Г	13	13
8.	ТП №1 ПФЗ АВ-0,4-10; АВ-0,4-16	15	15
9.	КТПН №7 ПФЗ, Ф.6-11-5-КАП	19	19
10.	КТТП 6/0,66\0,23 кВ № 3,9,10- Монтаж высоковольтных ячеек КСО	16	16
11.	ТП №7 ПФЗ АВ-0,4-2, АВ-0,4-3, АВ-0,4-5, АВ-0,4-7, АВ-0,4-8	19	20
12.	КТПН №7 ПФЗ, Ф.6-19-7-МЗЦ	20	20
13.	КТТП 6/0,66/0,23 кВ № 3-Подключение питания ячейки с трансформатором 16 кВА к системе сборных шин 2-й секции	20	20
14.	КТТП 6/0,66/0,23 кВ № 10-Подключение питания ячейки с трансформатором 16 кВА к сборным шинам 6 кВ.1-й секции	21	21
15.	ТП №8 ПФЗ, Ф.6-14-8-А	21	21
16.	ТП №8 ПФЗ, Ф.6-20-8-К	22	22
17.	ТП-434 10/0,4кВ, с/х "Экран"	23	23
18.	ТП №3 ПФЗ, Ф.6-21-3-Г	25	25
19.	ВЛ 6-27-5-КАП	26	26
20.	КТП №801 "ММЗ" с ПКУ ВЛ-6-40-С	26	26
21.	ТП №7 ПФЗ, Ф.6-3-7 МЗЦ	27	27

Технический директор



Н.А.Ширяев