

**Сводная информация**

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов**

**ООО «Электросетьсервис»**

**с 01.09.2021г по 30.09.2021г**

<b>№п/п</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата ввода в ремонт</b>	<b>Дата вывода из ремонта</b>
1	ТП 6/0,4 кВ №471 Т-1	01	01
2	КТПК 6/0,4 кВ №2 «Луговая» Т-1	01	01
3	ТП 6/0,4 кВ №471 Т-1	07	07
4	ТП 6/0,4 кВ №471 Т-2	07	07
5	ТП 6/0,4 кВ №430 Т-1	08	13
6	РП 6 кВ Первого подъема ВМ-6-8 ввод №2	09	09
7	РП 6 кВ Первого подъема ВМ-6-11 ввод №1	10	10
8	КЛ-6-21-3-Г ТП 6/0,4 кВ №3 «ПФЗ»	11	
9	ВЛ-6-1-К, РП 6 кВ №22	12	12
10	ТП 6/0,4 кВ №3 Т-1	13	
11	КЛ-6-21-3-Г ТП 6/0,4 кВ №3 «ПФЗ»	14	14
12	ВЛ-6-1-К, РП 6 кВ №22	14	14
13	ТП 6/0,4 кВ №430 Т-2	15	27
14	МТП 10/0,4 кВ «Энергия», МТП 10/0,4 кВ «Красный Кузбасс», КТП 10/0,4 кВ «Соколовская», МТП 10/0,4 кВ «Вахрушевская автобаза»	18	18
15	ВЛ-6-1-К, РП 6 кВ №22	20	20
16	ТП 6/0,4 кВ №471 ВН-6-Т-1	21	21
17	ВЛ-6-1-К	21	21
18	ТП 6/0,4 кВ №471 ВН-6-Т-1	22	22
19	КТП 6/0,4 кВ «Насосная»	22	22
20	ТП 10/0,4 кВ №518 «ГУ-3» ВН-10-Т-1, ВН-10 ф.7, ВЛ-10-7-7-Ц	23	23
21	ТП 10/0,4 кВ №519 «НФС» ВН-10-Т-1, ВЛ-10-7-7-Ц	23	23
22	КЛ-6-21-3-Г ТП 6/0,4 кВ №3 «ПФЗ»	24	24
23	КТПП 6/0,66/0,4кВ № 11 монтаж печей отопления	27	28
24	ТП 6/0,4 кВ №471 «ГУ-6а» Т-2, ф.6-9-Г	28	28

Технический директор



Н.А. Ширяев