

**Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
к электрическим сетям ООО "Электросетьсервис" за 1-й квартал 2024г.**

Наименование подстанции	Уровни напряжен ия	Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)				Мощность присоединенных потребителей, МВт	Свободная трансформаторная мощность, МВА
		1Т	2Т	3Т	4Т		
От ПС №6 "КПДС" ТП №1 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,335	1,415
От ПС №6 "КПДС" ТП №3 6/0,4 кВ	6/0,4		0,85			0,067	1,643
От ПС №6 "КПДС" ТП №5 6/0,4 кВ	6/0,4	0,536				0,205	0,362
От ПС №6 "КПДС" ТП №7 6/0,4 кВ	6/0,4	0,85				0,330	0,569
От ПС №6 "КПДС" ТП №8 6/0,4 кВ	6/0,4		0,536			0,063	1,019
От ПС №6 "КПДС" КТПН №7 6/0,4 кВ	6/0,4		1,6			0,270	2,971
РП 502	6/0,4		1,6		1,6	3,40	6,707
РП 503	6/0,4	1		1,6		2,06	4,052
ТП 712	10/0,4				1	1,42	2,794
ТП "Вахрушевская автобаза"	10/0,4	0,1				0,105	0,011
ТП "ВЛХ"	6/0,4		1,6			0,7	2,605
ТП "Красный Кузбасс"	10/0,4	0,315				0,151	0,187
ТП "Соколовская"	10/0,4	0,4				0,282	0,160
ТП "Энергия"	10/0,4	0,4				0,29	0,154
ТП №651	6/0,4	0,25				0,09	0,174
ТП №815	6/0,4	0,18				0,08	0,112
ТП №920	6/0,4	0,32				0,09	0,244
ТП №938	6/0,4	0,4				0,07	0,341
ТП №967	6/0,4	0,18				0,1	0,095
ТП "ММЗ"	6/0,4	0,63				0,21	0,452
Гидроузел №31	6/0,4	0,56	1			0,1	2,475
Здание станции перекачки	6/0,4		0,63			0,13	1,150
Гидроузел №10	6/0,4	1	0,25			0,16	2,984
Узел №1А	6/0,4	0,04				0,02	0,023
ТП №518 "ГУ №3"	10/0,4		0,63			0,5	0,835
ТП №19 "НФС"	10/0,4		0,63			0,5	0,835
КТПН 6/0,4 кВ №462 «Котельная №19»	6/0,4		1			0,4	1,660
КТПН 6/0,4 кВ «Котельной №33»	6/0,4		0,63			0,408	0,913
КТПН 6/0,4 кВ №115 «ЦТП Котельной №34»	6/0,4		1			0,4	1,660
КТП 6/0,4 кВ «Котельной №34»	6/0,4	0,63				0,45	2,8775
КТП-63-6/0,4 кВ «Насосная»	6/0,4	1				0,04	0,029
РП 6 кВ 1-го подъема	6/0,4		0,4			1,5	1,525
ТК АКТИВ	6/0,4	0,25	1			0,15	0,123
ТП №485	6/0,4	0,4				0,2	0,230
ТП №973	6/0,4	0,1				0,07	0,041
ТП №БСУ2	6/0,4	0,25				0,224	0,060
ТП №478	6/0,4	0,16				0,133	0,047
Зиминка 1-2	6/0,4	0,25				0,02	0,233
7-а канализационный бассейн	10/0,4		1			0,12	3,158
Насосная ст. перекачки №1	6/0,4	0,18	0,63			0,05	0,138
Насосная ст. перекачки №3	6/0,4		0,16			0,08	0,252
Насосная ст. перекачки №5	6/0,4	0,1				0,07	0,041
Насосная ст. перекачки №6	6/0,4	0,16				0,05	0,118
Насосная ст. перекачки №9	6/0,4		0,25			0,06	0,449
Табс 220	6/0,4	0,25				0,12	0,718
НФС	6/0,4	0,16				0,11	0,407
Тяговая ТП№1	6/0,4	0,25	0,685			0,555	1,16825
Тяговая ТП№2	6/0,4	0,02	0,685			0,41	1,0615
Тяговая ТП№3	6/0,4		0,025	0,692		0,35	1,8285
Тяговая ТП№4	6/0,4	0,692	0,685			0,41	1,7635
Тяговая ТП№5	6/0,4		0,025	0,685		0,35	1,8075
Тяговая ТП№6	6/0,4	0,32	0,025	0,692		2,194	0,5811
Тяговая ТП№8	6/0,4	0,685	0,692			0,25	1,9065
Тяговая ТП№9	6/0,4		0,025			0,25	1,2215
Тяговая ТП№10	6/0,4		0,692			0,25	1,2215
Тяговая ТП№11	6/0,4		0,025	0,692		0,54	1,667
ТП "Тяговая 35/6 кВ	35/6	1,6				0,894	0,840
ТП 6/0,4 кВ №430	6/0,4	0,25				0,25	0,2375
ТП 6/0,4 кВ №471	6/0,4	0,2				0,32	0,228
ТП 6/0,4 кВ 560кВА №32	6/0,4	0,25				0,65	0,008
ТП 6/0,4 кВ 400кВА №16	6/0,4	0,56				0,3	0,145
МТП 6/0,4кВ «ГУ №7»	6/0,4	0,4				0,03	0,038
ТП 6/0,4кВ 400кВА №041 "Химик"	6/0,4	0,063				0,03	0,188

МТП 10/0,4кВ 100кВА №041	10/0,4	0,1				0,11	0,007
МТП 100кВА 10/0,4 кВ №258 СНТ "Черемушки"	10/0,4	0,1				0,1	0,015
МТП 100кВА 10/0,4 кВ №485 СНТ "Черемушки"	10/0,4	0,1				0,1	0,015
МТП 160кВА 10/0,4 кВ №072 СНТ "Черемушки"	10/0,4	0,16				0,15	0,033
МТП 160кВА 10/0,4 кВ №073 СНТ "Черемушки"	10/0,4	0,16				0,15	0,033
МТП 10/0,4кВ 63кВА №434П	10/0,4	0,063				0,045	0,02475
КТП 10/0,4кВ 250кВА п. Красная поляна	10/0,4	0,25				0	0,250
РП 10/0,4 кВ №5	10/0,4		1			0	2,000
ТП-160 ТАЕЖНИК	10/0,4	0,16				0,06	0,109